



IDENTIFICAÇÃO POSTAL

Morada BECO DAS GINGEIRAS, BLOCO B, RÉS-DO-CHÃO

Localidade SÃO MARTINHO DO PORTO

Freguesia S. MARTINHO DO PORTO

Concelho ALCobaça

GPS 39.517872, -9.130666

IDENTIFICAÇÃO PREDIAL/FISCAL

Conservatória do Registo Predial de ALCobaça

Nº de Inscrição na Conservatória 1466

Artigo Matricial nº 4220, 4300

Fração Autónoma K

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Área Total de Pavimento 44,78 m²

Este certificado apresenta a classificação energética deste edifício ou fração. Esta classificação é calculada comparando o desempenho energético deste edifício nas condições atuais, com o desempenho que este obterá nas condições mínimas (com base em valores de referência ou requisitos aplicáveis para o ano assinalado) a que estão obrigados os edifícios novos. Saiba mais no site da ADENE em www.adene.pt.

INDICADORES DE DESEMPENHO

Determinam a classe energética do edifício e a eficiência na utilização de energia, incluindo o contributo de fontes renováveis. São apresentados comparativamente a um valor de referência e calculados em condições padrão.



**Aquecimento
Ambiente**

Referência: **8,8** kWh/m².ano

Edifício: **11** kWh/m².ano
Renovável **76** %

69%

**MAIS
eficiente**
que a referência



**Arrefecimento
Ambiente**

Referência: **3,2** kWh/m².ano

Edifício: **7,3** kWh/m².ano
Renovável **86** %

68%

**MAIS
eficiente**
que a referência



**Água Quente
Sanitária**

Referência: **9,5** kWh/m².ano

Edifício: **27** kWh/m².ano
Renovável **73** %

26%

**MAIS
eficiente**
que a referência

CLASSE ENERGÉTICA

Mais eficiente

Julho 2006 Dez. 2013 Jan. 2016 **Julho 2021**

A+
0% a 25%

A
26% a 50%

B
51% a 75%

B-
76% a 100%

C
101% a 150%

D
151% a 200%

E
201% a 250%

F
Mais de 251%

Mínimo:
Edifícios Novos

A

**NZEB21
EDIFÍCIO
MUITO
EFICIENTE**

38%

Mínimo:
Grd. Renovação

ENERGIA RENOVÁVEL

Contributo de energia renovável no consumo de energia deste edifício.



76%

EMISSIONES DE CO₂

Emissões de CO₂ estimadas devido ao consumo de energia.



0,17

toneladas/ano